

## Resultados del balance hídrico

### Notas:

- Valores numéricos expresados en m<sup>3</sup>.

Agua importada [AI]	Volumen de entrada [VE]	Consumo autorizado [CA]	Consumo autorizado facturado [CAF]	Agua exportada [AE]	Agua facturada [F]
<b>1.088.199</b> Porcentaje respecto a [VE]: 36,0% Fiabilidad: A Margen: ± 04%	<b>3.026.691</b> <i>Marqen: ± 03%</i>	<b>1.474.939</b> Porcentaje respecto a [VE]: 48,7% <i>Marqen: ± 10%</i>	<b>1.471.268</b> Porcentaje respecto a [VE]: 48,6% <i>Marqen: ± 10%</i>	<b>0</b> Porcentaje respecto a [VE]: 0,0% <i>Marqen: ± 10%</i>	<b>1.471.268</b> Porcentaje respecto a [VE]: 48,6% <i>Marqen: ± 10%</i>
<b>Agua producida [AP]</b> <b>1.938.492</b> Porcentaje respecto a [VE]: 64,0% Fiabilidad: A Margen: ± 04%					
				<b>Consumo facturado y medido [CAF]M</b> <b>1.468.435</b> Porcentaje respecto a [VE]: 48,5% Fiabilidad: B Margen: ± 10%	
				<b>Consumo facturado y no medido [CAFNM]</b> <b>2.833</b> Porcentaje respecto a [VE]: 0,1% Fiabilidad: B Margen: ± 19%	
			<b>Consumo autorizado no facturado [CANF]</b> <b>3.671</b> Porcentaje respecto a [VE]: 0,1% <i>Marqen: ± 100%</i>	<b>Consumo no facturado y medido [CANFM]</b> <b>0</b> Porcentaje respecto a [VE]: 0,0% <i>Marqen: ± 100%</i>	<b>Agua no facturada [NF]</b> <b>1.555.423</b> Porcentaje respecto a [VE]: 51,4% <i>Marqen: ± 11%</i>
				<b>Consumo no facturado y no medido [CANFNM]</b> <b>3.671</b> Porcentaje respecto a [VE]: 0,1% Fiabilidad: E Margen: ± 100%	
		<b>Pérdidas de agua [P]</b> <b>1.551.752</b> Porcentaje respecto a [VE]: 51,3% <i>Marqen: ± 11%</i>	<b>Pérdidas aparentes o comerciales [PA]</b> <b>91.777</b> Porcentaje respecto a [VE]: 3,0% <i>Marqen: ± 34%</i>	<b>Consumo no autorizado [CNA]</b> <b>3.671</b> Porcentaje respecto a [VE]: 0,1% Fiabilidad: E Margen: ± 100%	
				<b>Error de los contadores [EC]</b> <b>88.106</b> Porcentaje respecto a [VE]: 2,9% Fiabilidad: C Margen: ± 35%	
			<b>Pérdidas reales [PR]</b> <b>1.459.975</b> Porcentaje respecto a [VE]: 48,2% <i>Marqen: ± 12%</i>		

## Indicadores para la gestión de fugas

### Pérdidas reales

#### Indicador

- F1 – Pérdidas reales por acometida (L/acometida/día)
- F2 – Pérdidas reales por longitud (L/Km/día)
- F3 – Pérdidas reales por metro de columna de presión mínima garantizada (L/acometida/día/mca)
- F4 – Índice estructural de fugas (adimensional)

Valor	Margen ( $\pm$ )	Límite inferior	Límite superior
319,1	58%	134,0	504,2
17.470,0	14%	15.036,5	19.903,5
21,3	58%	8,9	33,6
11,69	89%	1,31	22,06

### Pérdidas aparentes o comerciales

#### Indicador

- F5 – Pérdidas aparentes o comerciales por acometida (L/acometida/día)
- F6 – Pérdidas aparentes o comerciales expresadas como % del consumo autorizado

Valor	Margen ( $\pm$ )	Límite inferior	Límite superior
20,1	66%	6,8	33,3
6,2%	35%	4,0%	8,4%

### Aqua no facturada

#### Indicador

- F7 – Agua no facturada expresada como un % del volumen total de entrada
- F8 – Agua no factura por acometida (L/acometida/día)

Valor	Margen ( $\pm$ )	Límite inferior	Límite superior
51,4%	11%	45,6%	57,2%
340,0	58%	143,4	536,6

### Aqua no registrada

#### Indicador

- F9- Aigua no registrada expressada com un % del volum total d'entrada

Valor	Margen ( $\pm$ )	Límite inferior	Límite superior
51,5%	11%	45,7%	57,3%

### Averías

#### Indicador

- F10 – Averías en la red (Nro./100 Km/año)
- F11 – Averías en acometidas (Nro./1000 acometidas/año)
- F12 –Reparaciones por Control activo de fugas (Nro./100 Km/año)

Valor	Margen ( $\pm$ )	Límite inferior	Límite superior
118,5	11%	104,9	132,0
15,2	57%	6,5	23,9
201,2	11%	178,2	224,3